



BIERUŃ
CI PRZAJE

ZP.271.38.7.1.2020

Bieruń, dnia 3 grudnia 2020 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP.271.38.2020 - „Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających”.

Informuję, że:

- 1) Do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wpłynęło pytanie. Treść pytania i odpowiedzi Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do pisma.
- 2) Nie zmienia się treści ogłoszenia o zamówieniu.
- 3) Nie przedłuża się terminu składania i otwarcia ofert.
- 4) Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Przewodniczący komisji przetargowej

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW

JAROSŁAW KRZESZOWIAK

Załączniki:

1. Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.

Pytanie:

1. Proszę o podanie maksymalnej powierzchni dla ubytku w nawierzchni asfaltowej rozliczanego w ramach pozycji nr 54 pn.: Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie i transportem masy", KNNR 6 1108-01.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z KNNR 6 1108-01 maksymalna powierzchnia pojedynczego uszkodzenia nawierzchni o wielkości łaty to 5m².

Katalogi norm i bazy cen jednostkowych pozycji i obiektów

Podstawa	Opis pozycji
<.> [KNNR 6 1103]	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami
<input checked="" type="checkbox"/> KNNR 6 1108-01	[...] mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie
<input type="checkbox"/> KNNR 6 1108-02	[...] mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie
<input type="checkbox"/> KNNR 6 1108-03	[...] mineralno-smołowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie
<input type="checkbox"/> KNNR 6 1108-04	[...] mineralno-smołowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie

3. Warunki techniczne.

3.1 Pod pojęciem remontu częściowego rozumie się naprawę pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości lat:

- bitumicznych typu średniego i ciężkiego oraz tłuczniowych o powierzchni do 2 m²,
- bitumicznych typu lekkiego, kostkowych i klinkierowych o powierzchni do 5 m²,
- pozostałych o powierzchni do 10 m².

3.2 Przy wykonywaniu remontów częściowych nawierzchni należy przestrzegać warunków technicznych podanych w:

- BN-67 8934-03. Drogi samochodowe. Remonty częściowe nawierzchni powierzchniowo bitumowanej.
- BN-67 8934-04. Drogi samochodowe. Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej.
- PN-57 S-06100. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.
- PN-57 S-06101. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca.
- PN-74 S-96017. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamierano-betonowych i betonowych.
- PN-59 S-96019. Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.
- PN-74 S-96022. Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu łanego.
- PN-84 S-96023. Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnie z tłucznia kamiennego.
- PN-58 S-96026. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
- PN-64 S-96032. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu łanego.
- PN-64 S-96033. Drogi samochodowe. Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni.
- BN-74 8934-06. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na gorąco.

3.3 Powierzchnie naprawianych miejsc po całkowitym zagęszczeniu lub ubiciu powinny być wyrównane do poziomu remontowanych nawierzchni.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
JAROSŁAW KRZESZOWIAK