

UCHWAŁA Nr IX / 3 / 2007

RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia 27.09. 2007r.

W sprawie : uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bieruń, na lata 2007 – 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 21 pkt. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tj. Dz. U. Nr 123 poz. 858, 2006r.

**Rada Miejska w Bieruniu  
postanawia :**

**§ 1**

Wprowadzić zmianę w „**WIELOLETNIM PLANIE ROZWOJU I MODERNIZACJI SIECI  
I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH, BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ  
REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI W TYCHACH SPÓŁKA AKCYJNA, NA TERENIE GMINY BIERUŃ  
NA LATA 2007 –2011”**

w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



RADA MIEJSKA  
w BIERUNIU

# Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

## ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE:

- budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
- projektowania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- powykonawczych pomiarów geodezyjnych
- montażu węzłów wodomierzowych
- zabudowy i plombowania wodomierzy
- prześwietlania rur kanalizacyjnych za pomocą telewizji przemysłowej
- wykrywania nieszczelności sieci wodociągowych
- czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- budowy i remontu studzienek kanalizacyjnych
- wywozu nieczystości z osadników
- analizy laboratoryjnej wody i ścieków

TS/DK/13526/5181/07

Tychy dnia 10.08.2007r.

URZĄD MIEJSKI BIERUŃ  
wpłynęło  
dnia 2007-08-20  
L.dz. 13493/07  
podpis

Szanowny Pan  
inż. Ludwik Jagoda  
Burmistrz Miasta Bieruń  
ul. Rynek 14  
43 – 150 Bieruń

Dotyczy: zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Bieruń na lata 2007 – 2011, w zakresie 2008r.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna, przesyła w załączeniu Tabelę nr 2, zawierającą zmianę do obecnie obowiązującego, wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Bieruń na lata 2007 – 2011, w zakresie 2008 r., z prośbą o podjęcie uchwały zatwierdzającej. Plan legalizacji i zabudowy wodomierzy w Gminie Bieruń na lata 2007 – 2011, przyjęty Uchwałą Nr VIII/14/2006 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28.09.2006r., pozostaje bez zmian.

### Uzasadnienie zmian przedmiotowego planu, w zakresie 2008 r.:

1. Konieczność pilnej przebudowy awaryjnego i skorodowanego wodociągu stalowego, przebiegającego w Bieruniu, ul. Jagiełły - odstąpienie w 2008r., od przebudowy sieci wodociągowej w ul. Jagiełły, uniemożliwi nam realizację dostaw wody, dla nieruchomości zlokalizowanych przy tej ulicy, w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, w sposób ciągły i niezawodny, oraz nie będziemy mogli zapewnić należytej jakości dostarczanej wody. (Przebudowę tej sieci ujęto w poz. 2, tabeli 2).
2. W związku z potrzebą uruchomienia w przyszłości, niezależnego od obecnego, zasilania Gminy Bieruń, oraz w celu zapewnienia dostawy wody o właściwych parametrach, dla osiedla Chemików, należy przygotować projekt budowlany, na przebudowę ok. 2100,0 m, istniejącego wodociągu stalowego  $\phi$  400 mm, w ul. Oświęcimskiej. (Projekt ten ujęto w poz. nr 3, tabeli 2).
3. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny komory redukcyjnej, usytuowanej przy ul. Kościelnej, konieczna jest jej pilna przebudowa, w zakresie budowlanym i technologicznym. Brak realizacji tego zadania w 2008r., uniemożliwi nam dostawę wody o odpowiednich parametrach, dla Odbiorców z Bierunia Nowego i Bijasowic. (Przebudowę tej komory ujęto w poz. nr 4, tabeli 2).
4. W związku z koniecznością sukcesywnego eliminowania strat wody, na terenie Gminy Bieruń, należy dokonać podziału całej sieci wodociągowej, usytuowanej na jej obszarze, na opomiarowane strefy. Analiza zużycia i sprzedaży wody na obszarze danej strefy, pozwoli na szybką lokalizację awarii, niejednokrotnie ukrytych, oraz na natychmiastową likwidację przyczyny powstawania strat wody w poszczególnych strefach. Pierwszym etapem realizacji tego zadania jest wykonanie projektów budowlanych, na zabudowanie 4 szt. wodomierzy technologicznych i przepływomierzy, w ul. Jagiełły, ul. Zarzyna, ul. Kościelna i ul. Wiślana (Zabrzeg). (Projekty te ujęto w poz. nr 5, tabeli 2).
5. Jednocześnie, w celu właściwego sterowania siecią wodociagową, usytuowaną na terenie



PRZEDSIĘBIORSTWO  
FAIR PLAY

43-100 Tychy ul. Sadowa 4

NIP 646-001-03-22, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000 219629

Tel. centrala: (032) 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: (032) 325-70-05, Sekretariat: (032) 325-70-01

www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.pl

Kapitał własny - 70 000 000 zł, Kapitał wpłacony - 70 000 000 zł

Gminy Bieruń, konieczne jest wykonanie hydraulicznego modelu sieci wodociągowej, co pozwoli na sukcesywne wprowadzanie danych, dotyczących miejsca występowania awarii, wielkości ciśnienia i przepływu wody w danych obszarach sieci, oraz kierunków jej przepływu. Powyższe działania zapewnią w przyszłości, całodobowy monitoring sieci wodociągowej, co umożliwi natychmiastową reakcję, w razie zachwiania się parametrów przepływu, bądź ciśnienia, czy wystąpienia awarii na sieci wodociągowej.

( Model sieci hydraulicznej ujęto w poz. 6, tabeli 2 ).

6. Z uwagi na liczne wystąpienia mieszkańców Gminy Bieruń, z prośbą o budowę sieci wodociągowej, w rejonie ich nieruchomości, dla zapewnienia dostawy wody do budowy budynków mieszkalnych, zarezerwowano na ten cel środki w wysokości 30 000,00 zł. W czasie planowania inwestycji, nie jesteśmy w stanie przewidzieć szczegółowej lokalizacji tych sieci.

( Zadanie to ujęto w poz. 7, tabeli 2 ).

7. Przewidywany koszt realizacji powyższych zadań, wyniesie ok. 395 000,00 zł netto ( słownie: trzystadzieściu pięć tysięcy złotych ). Wobec powyższego, nie będziemy w stanie, zrealizować w całości przebudowy wodociągu w ul. Majowej. W 2008r. wykonamy projekt budowlany na jego przebudowę. Orientacyjny koszt projektu – 10 000,00 zł.

( Projekt ten ujęto w poz. nr 1, tabeli 2 ).

W celu umożliwienia realizacji ww. zadań w 2008r., konieczna jest zmiana, przyjętego Uchwałą Nr VIII/14/2006 Rady Miejskiej w Bieruniu, z dnia 28.09. 2006r., wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w terenie Gminy Bieruń na lata 2007-2011, w zakresie 2008r.

Wobec powyższego RPWiK Tychy S.A., przekazuje w załączeniu Tabelę nr 2, zawierającą przedmiotową zmianę, z prośbą o podjęcie uchwały zatwierdzającej.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

w BIERUNIU

mgr HENRYK SKUPIEN

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Naczelny

mgr inż. Krzysztof Załwowski

Załącznik:

1. Tabela nr 2

Zmiana w zakresie 2008 r., do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Bieruń, na lata 2007 – 2011, zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/14/2006 Rady Miejskiej w Bieruniu, z dnia 28. 09. 2006r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEN WODOCIAGOWYCH I URZĄDZEN KANALIZACYJNYCH W GMINIE BIERUŃ NA ROK 2008				
Lp	OBIEKT	ŚREDNICA /mm/	DŁUGOŚĆ /mb/	NAKŁADY /zł/
MODERNIZACJA SIECI WODOCIAGOWEJ W 2007 roku				
1	ul. Majowa	110/32	Projekt (900)	10 000
2	ul. Jagiełły	160/32	430	92 300
3	ul. Oświęcimska	315/225	Projekt (2100)	52 700
4	Obiekt budowlany na sieci, ul. Kościelna	1 szt.		135 000
5	Wodomierze technologiczne, przepływomierze	4 szt.	Projekt (4 szt.)	60 000
6	Mapy cyfrowe – model hydrauliczny sieci			25 000
7	Przyłącza, sięgacze, wykup	110/63/32	150	30 000
RAZEM 2008 ROK			580	405 000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w BIERUNIU  
mgr HENRYK SKUPIEŃ

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Naczelny

mgr inż. Krzysztof Zaliwowski