



**BIERUŃ**  
CI PRZAJE

GK.7021.10.2020.(13426)

Bieruń, dnia 15 wrzesień 2020 r.

Szanowny Pan  
Damian Gerycki  
Radna Rady Miejskiej w Bieruniu  
damian.gerycki@rm.bierun.pl

**Dotyczy:** interpelacji z dnia 07 września 2020 r. (data wpływu) w sprawie zaników zasilania na sieci energetycznej na terenie Bierunia.

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 07 września 2020 r. (data wpływu) w sprawie zaników zasilania na sieci energetycznej na terenie Bierunia informuję co następuje:

**Ad 1)** Do tut. Urzędu we wskazanym przez Pana okresie wpłynęło jedno pismo dotyczące przerw w zasilaniu i dotyczyło rejonu skrzyżowania ulic Krakowskiej i Bojszowskiej. Odebrano również kilka telefonicznych zgłoszeń mieszkańca osiedla Granitowa w temacie krótkotrwałych przerw w zasilaniu.

**Ad 2)** Urząd Miejski w Bieruniu nie prowadzi statystyk dotyczących zaników bądź spadków napięcia na urządzeniach będących na jego wyposażeniu. Dodatkowo część tych urządzeń jest wyposażona w urządzenia podtrzymujące zasilanie, przez co takie zaniki lub spadki nie są zauważalne.

**Ad 3)** W zakresie zgłoszeń wskazanych w pkt 1 Urząd wystosował pisma do TAURON Dystrybucja S.A. i otrzymał wyjaśnienia (kopia pism w załączeniu).

**Ad 4)** Urząd Miejski w Bieruniu wystosuje pismo do TAURON Dystrybucja S.A. z prośbą o dokonanie przeglądu sieci we wskazanych przez Pana rejonach miasta.

Z wyrazami szacunku

Z up. BURMISTRZA

Sebastian Macioł  
Z-ca Burmistrza

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl / tel.: (32) 708 09 12).

Dane osobowe przetwarza się w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa, w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej w celach kontaktowych. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Bieruniu oraz podmioty świadczące usługi informatyczne. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa realizowanych na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.); rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46), a niepodanie danych może skutkować brakiem rozpatrzenia wniosku.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Gliwicach  
ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice  
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:  
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice  
info@tauron-dystrybucja.pl


URZĄD MIEJSKI w BIERUNIU  
w p l y n e j o

dnia 2019-08-05

L.dz. 0.13855.2019

podpis

1015154638



**Urząd Miejski w Bieruniu**  
ul. Rynek 14  
43-150 Bieruń



Gliwice, 31 lipca 2019 r.

Sygnatura: TD/OGL/ODS/2019-07-31/0000001

Znak: GK.7021.1.2019.(14233)

Dotyczy: Awaryjność sieci dystrybucyjnej w rejonie ulic Krakowskiej i Bojszowskiej w Bieruniu

Szanowni Państwo,

Przeanalizowaliśmy zdarzenia na sieci średniego i niskiego napięcia w latach 2018-2019, z której zasilane są budynki przy ulicy Bojszowskiej w Bieruniu. Zapisy w systemach monitorujących pracę naszych urządzeń nie potwierdzają problemów zgłaszanych przez mieszkańców. W tym czasie doszło do jednego zdarzenia – złamane gałęzie drzew zerwały linię nN w pobliżu cmentarza przy ul. Krakowskiej. Awaria była skutkiem destrukcyjnego działania sił przyrody (huraganowych porywów wiatru 11 marca 2019 roku, których skutki odczuwane były w dużej części kraju).

W analizowanych latach na linii energetycznej biegnącej wzdłuż ulicy Krakowskiej nie doszło do żadnych innych zdarzeń (awarii, uszkodzeń, zerwanych przewodów).

Potwierdzamy jednocześnie, że w latach 2018-2019 miały miejsce również inne incydenty skutkujące brakiem zasilania. Do zdarzeń tych dochodziło jednak w napowietrznej sieci SN i były powodowane różnymi przyczynami zewnętrznymi (udział osób postronnych, zwierząt, działanie żywiołu). Wszystkie przerwy miały charakter nieplanowy.

Zaznaczamy, że sieć nN wzdłuż ul. Krakowskiej jest w dobrym stanie technicznym i może być bezpiecznie eksploatowana. Jest poddawana regularnym oględzinom a drzewa rosnące w jej pobliżu - zabiegom pielęgnacyjnym. Zgodnie z terminarzem prac, do końca października zostanie wykonany przegląd sieci nN (sprawdzenie zacisków, izolatorów, ocena stanu słupów i przewodów) oraz wycinka drzew.

Przewidziana jest również gruntowna przebudowa sieci nN przy ul. Krakowskiej, Bojszowskiej i przyległych. Prawdopodobny termin realizacji to 2024 rok. Inwestycja ta jest obecnie na etapie planowania i nie możemy podać bliższych szczegółów z nią związanych.

Z poważaniem

Pełnomocnik  
TAURON Dystrybucja S.A.

Artur Kurkowski

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Gliwicach  
ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice  
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:  
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice  
info@tauron-dystrybucja.pl

URZĄD MIEJSKI w BIERUNIU  
w p l y n ę j o


dnia 2019-08-19

L.dz. 0.14606.2019

podpis



1015149751



Urząd Miejski w Bieruniu  
ul. Rynek 14  
43-150 Bieruń

Gliwice, 12 sierpnia 2019 r.  
Sygnatura: TD/OGL/ODS/2019-08-12/0000001  
Znak: GK.7021.1.2019.(14612)

Dotyczy: Awaryjność sieci dystrybucyjnej na os. Granitowa w Bieruniu

Szanowni Państwo,

Przeanalizowaliśmy zdarzenia na sieci średniego i niskiego napięcia w latach 2018-2019 dla budynków przy ulicy Granitowej w Bieruniu. Nieruchomości przy tej ulicy zasilane są z czterech różnych stacji transformatorowych a te z dwóch linii średniego napięcia. Oznacza to, że w budynkach przy omawianej ulicy występują przerwy powodowane innymi przyczynami i o różnej uciążliwości dla mieszkańców. Ponieważ Państwa zgłoszenie nie precyzuje, w których budynkach są sygnalizowane problemy z zasilaniem nasza odpowiedź może mieć jedynie charakter ogólny.

Cała sieć nN na ul. Granitowej jest skablowana i nie ma z nią problemów. Zgodnie z planem inwestycyjnym przewidziana jest do remontu w 2025 roku.

Regularnie wykonujemy przeglądy naszych urządzeń i wszystkie zauważone nieprawidłowości czy potencjalne zagrożenia są eliminowane na bieżąco. I tak podczas przeprowadzonego w 2019 roku obchodu linii SN „Piast” jeden z jej obszarów został określony, jako problematyczny (stosunkowo często dochodzi na nim do zadziałania automatyki sieciowej) i jest zakwalifikowany do remontu.

Bieżąca pielęgnacja drzew i krzewów rosnących wzdłuż sieci SN realizowana jest w oparciu umowy z profesjonalnymi wykonawcami zewnętrznymi. Działania te polegają głównie na prewencyjnym usuwaniu podrostów oraz zarządzaniu wegetacją dla zapobieżenia sytuacjom awaryjnym w przyszłości.

Na chwilę obecną w 2019 roku nie zostały przekroczone dopuszczalne łączne czasy przerw planowych i nieplanowych dla poszczególnych stacji transformatorowych i budynków z nich zasilanych.

Zgłaszane przez mieszkańców krótkie przerwy w zasilaniu (trwające maksymalnie kilka sekund) to efekt prawidłowego zadziałania automatyki sieciowej SPZ (samoczynne ponowne załączenie) na pojawiające się zakłócenie w pracy sieci. Incydenty te są powodowane przez czynniki zewnętrzne – dziko żyjące ptaki, osoby postronne, działanie żywiołu. Są to zdarzenia, których nie możemy przewidzieć czy całkowicie wyeliminować. Stosowanie automatyki zabezpieczającej na średnim i wysokim napięciu jest wymagane przepisami i ma na celu między innymi ochronę urządzeń energetycznych przed skutkami zwarć przemijających. Ogranicza jednocześnie ilość przerw długich, bardziej uciążliwych dla odbiorców energii.


Zaznaczamy, że klientom zasilanym z sieci nN i zaliczanym do IV grupy przyłączeniowej (gospodarstwa domowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa) obowiązujące przepisy i umowy z nami zawarte, nie gwarantują bezprzerwowego zasilania.

Przerwy w zasilaniu nie powodują uszkodzenia sprawnych technicznie i prawidłowo zabezpieczonych odbiorników energii. Jeżeli klienci użytkują urządzenia szczególnie wrażliwe na zjawiska naturalnie występujące w sieci energetycznej, powinni własnym kosztem i staraniem zapewnić urządzenia podtrzymujące zasilanie, jeżeli nie zrobił tego ich producent.

Mamy świadomość, że każda, nawet najkrótsza przerwa w dostawach energii powoduje utrudnienia dla naszych klientów, dlatego stale podejmujemy działania zmierzające do zapewnienia możliwie bezawaryjnego zasilania.

Z poważaniem

Pełnomocnik  
TAURON Dystrybucja S.A.

  
Adam Buczek