



**BIERUŃ**  
CI PRZAJE

Sz. P.  
Marcin Nyga  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bieruniu

Dotyczy: interpelacji z dnia 28.05.2021 r., w sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Rubinowej”.

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie j.w. informuję, że:

Ad. 1.

Roboty budowlane wykonywane są w oparciu o aktualne zgłoszenie robót budowlanych. W budżecie miasta nie zabezpieczono środków na aktualizację dokumentacji projektowych. Dokumentacje projektowe są sprawdzane na etapie ostatecznego ich odbioru i nie podlegają późniejszej weryfikacji.

Ad. 2.

Roboty budowlane wykonywane są na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast wnioski mieszkańców rozpatrywane są indywidualnie. Nie kontaktowano się z mieszkańcami przed rozpoczęciem prac w terenie.

Ad. 3.

Informuję, że mieszkańcy ul. Rubinowej 19 na wniosek z dnia 15.04.2021 r. otrzymali pisemną odpowiedź (pismo nr IR.7013.4.2020.GK z dnia 26.04.2021 r., wysłane drogą mailową w dniu 28.04.2021 r.). Na wnioski mieszkańców z dnia 10.05.2021 r. i z dnia 17.05.2021 r. w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy dot. zmiany rodzaju nawierzchni pobocza oraz umożliwienia wjazdu pojazdu z dostawą węgla również udzielono pisemnej odpowiedzi (pismo nr IR.7013.4.2020.GK z dnia 01.06.2021 r., wysłane drogą mailową w dniu 02.06.2021 r.).

Ad. 4.

Informuję, że z uwagi na konieczność wymiany uszkodzonych elementów ażurowych naprzeciwko wejścia do budynku, Wykonawca wymieni nawierzchnię pobocza na tym odcinku na kostkę betonową, zapewniając mieszkańcom dojście. Wykonawca poprawi również nawierzchnię pobocza w rejonie wpustu.

Informuję również, że nawierzchnia z płyt ażurowych o grubości 10 cm wykonywana jest na podbudowie z tłucznia kamiennego, w związku z czym mogą po niej przemieszczać się pojazdy z dostawą węgla. Ustalono, że Wykonawca wzmocni dodatkowo ławę betonową za obrzeżami i uzupełni pobocze tłuczniem, w celu niwelacji terenu i umożliwienia dostawy węgla. Ponadto elementy ażurowe pozwalają na odwodnienie powierzchni, dzięki nim woda opadowa swobodnie wsiąka w podbudowę, a następnie w glebę, odciążając tym samym system retencyjno-rozsączający, zbudowany z typowych studni chłonnych.

Ad. 5.

Zjazd z drogi wewnętrznej do działki nr 1415/207 zostanie wykonany zgodnie z dokumentacją projektową.

Ad. 6.

Wykonawca robót został wezwany do doprowadzenia do stanu pierwotnego dalszego odcinka ul. Rubinowej, aby można było z niej korzystać w sposób bezpieczny. Ponadto, w ramach robót wykończeniowych i porządkowych teren gminny (działka nr 1415/207) i częściowo teren nieruchomości (działka nr 1490/206) zostaną przez Wykonawcę przywrócone do stanu pierwotnego.

Ad. 7.

Właścicielami nieruchomości nr 1414/207 (posesja nr 34) oraz nieruchomości nr 2233/207 (działka sąsiadująca z posesją nr 34) są te same osoby. Zwrócili się oni do Gminy Bieruń o możliwość wykonania utwardzonego pobocza oraz zjazdu we własnym zakresie i na własny koszt, na co Gmina Bieruń wyraziła zgodę. Aby zmniejszyć ich wkład w wykonanie wnioskowanych robót, w ramach inwestycji zostaną wykonane roboty ziemne oraz podbudowa pod nawierzchnię pobocza i zjazdu (szer. 0,80 m).

Ad. 8.

Inspektor nadzoru jest dostępny dla mieszkańców w godzinach pracy urzędu. Proszę o podanie konkretnych informacji nt. zgłoszonych uwag.

Ad. 9.

Wykonawca przed odbiorem będzie wymieniał wadliwe elementy galanterii betonowej. Zdarza się, że elementy pękają w trakcie transportu, rozładunku bądź na skutek uszkodzeń mechanicznych.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Krystian Grzesica

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a