



BIERUŃ
CI PRZAJE

ZP.271.25.6.8.2020

Bieruń, dnia 30 czerwca 2020 r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP.271.25.2020 pn.: „Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu – ul. Stanisława Ligonja i ul. Józefa Lompy”.

Informuję, że:

- 1) Do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wpłynęły pytania. Treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do pisma.
- 2) Nie zmienia się treści ogłoszenia o zamówieniu.
- 3) Nie przedłuża się terminu składania i otwarcia ofert.
- 4) Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCYJ I REMONTÓW
JAROSŁAW KRZESZOWIAK

Załącznik:

1. Pytania do treści SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego.

PYTANIA DO TREŚCI SIWZ:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień do SIWZ:

1. W przedmiarze na etap 1 poz. 26 i w przedmiarze na etap 2 poz 25 jest ułożenie rur ochronnych stalowych DN 160 mm. Prosimy o określenie jaka średnica rur ma być zabezpieczona tymi rurami ochronnymi. Czy te rury ochronne mają mieć średnicę 160 mm czy to średnica rury, którą należy osłonić. Czy należy zastosować również płozy w tych rurach osłonowych?

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO:

Pozycja nr 25 w przedmiarze dla etapu 2 i pozycja nr 26 w przedmiarze dla etapu 1 dotyczą ułożenia rur osłonowych na istniejących kablach teletechnicznych i energetycznych (nN). W przedmiarze zastosowano analogię. Należy zabudować rury osłonowe dwudzielne typu AROT z PVC o średnicy 110 mm.


NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
JAROSŁAW KRZESZOWIAK