



# BIERUŃ

CI PRZAJE

## UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP.271.29.2020 - „Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń”.

Informuję, że:

- 1) Do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wpłynęło pytanie. Treść pytania i odpowiedzi zawiera załącznik nr 1 do pisma.
- 2) Nie zmienia się treści ogłoszenia o zamówieniu.
- 3) Nie przedłuża się terminu składania i otwarcia ofert.
- 4) Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Przewodniczący komisji przetargowej

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INWESTYCYJ I REMONTÓW  
JAROSŁAW KRZESZOWIAK

Załączniki:

1. Pytanie i odpowiedź Zamawiającego.

## Załącznik 1 do pisma ZP.271.29.14.1.2020

### **PYTANIE:**

1. Czy Zamawiający dopuszcza budowę nasypu z łupku kopalnianego?

### **ODPWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

#### **Ad. 1**

Tak, dopuszcza się.

Należy zachować parametry materiałów do budowy nasypu (wskazane w specyfikacji technicznej D.02.03.01 Nasypy).